Nachweis
Bedienungskräfte
Differenzklimaverhalten

Prüfbericht 201 32430/1

Auftraggeber	Hörmann KG Eckelhausen In der Bruchwiese 2 66625 Nohfelden
Produkt	Außentür, einflügelig
Bezeichnung	TC 80, Motiv 65 AF und Mehrscheibenisolierglas
Außenmaß (B x H)	1300 mm x 2500 mm
Belastungsseite	Schließseite / Schließfläche nach DIN 107
Rahmenmaterial	Rahmen und Flügel aus Aluminium-Verbundprofilen
Füllung / Paneel	Flügel A: Motiv 65F, flügelüberdeckendes Alupaneel (3/26,5/1,5) mit PU-Einlage und Glasfeld Flügel B Mehrscheibenisolierglas (VSG 6/16/5)
Dichtung	Flügel- /Rahmendichtung EPDM 209001 / Fa. Duraproof Sockeldichtung EPDM
Schwelle	Hörmann Serie 20000, Art. 200083, thermisch getrennt, Alu-Kunststoff-Verbund
Beschläge	Schloss 5-fach Verriegelung Multiblindo / Fa. Iseo 3 Stück 3-teilige Anschraubbänder / Dr. W. Hahn

	mit Flügel A	mit Flügel B
Ergebnis	Bedienungskräfte – EN 12217 (unter Klimaeinfluss)	
	Klasse 0	Klasse 1
Ergebnis	Differenzklimaverhalten – EN 12219	
	Klasse 1(d) / 1(e)	Klasse 2(d) / 1(e)

ift Rosenheim
18. September 2007

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Grundlagen

EN 14351-1 : 2006-03, Fenster und Außentüren – Produktnorm

Prüfnormen:
EN 1121 : 2000-06
EN 12046-2 : 2000-02

Entspricht den nationalen Fassungen DIN EN

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der obengenannten Eigenschaften für Türen.

Gültigkeit

Die Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Die Prüfergebnisse können auf gleiche oder kleinere Abmessungen bei gleicher Konstruktion, Anschlagart und ähnlichem Format unter Einhaltung des Flügelgewichts übertragen werden.

Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion, insbesondere Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 20 Seiten

1 Gegenstand
2 Durchführung
3 Einzelergebnisse

Anlage 1 (5 Seiten)

PTE Rosenheim GmbH
ift Zentrum - Türe Tore Sicherheit
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Straße 7-9
D-83026 Rosenheim
Tel.+49 (0) 8031 / 261-25100
Fax+49 (0) 8031 / 261-25900
www.pte-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14822
Sparkasse Rosenheim
Kto. 500 435 805
BLZ 711 500 00

Anerkannte Prüfstelle nach Landesbauordnung: BAY22