Nachweis

Widerstandsfähigkeit bei Windlast
Schlagregendichtheit
Luftdurchlässigkeit

Prüfbericht 201 32428-E

Auftraggeber	**Hörmann KG Eckelhausen** In der Bruchwiese 2 66625 Nohfelden
Produkt	Außentür, einflügelig
Bezeichnung	TC 80, Motiv 680 A
Außenmaß (B x H)	1100 mm x 2100 mm
Belastungsseite	Schließseite / Schließfläche nach DIN 107
Rahmenmaterial	Rahmen und Flügel aus Aluminium-Verbundprofilen
Füllung / Paneel	Motiv 680 A, Alupaneel mit PU-Einlage (1,5/26,5/1,5) und Glasfeld
Dichtungen	Flügel- /Rahmendichtung EPDM 209001 / Fa. Duraproof Sockeldichtung EPDM
Schwelle	Hörmann Serie 20000, Art. 200083, thermisch getrennt, Alu-Kunststoff-Verbund
Beschläge	Schloss 5-fach Verriegelung Multiblindo / Fa. Iseo 2 Stück 2-teilige Anschraubbänder / Dr. W. Hahn
Schließzustand	Geschlossen und verriegelt (in Falle)

Ergebnis: Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210



Klasse C2

Ergebnis: Schlagregendichtheit – EN 12208



Klasse 3A

Ergebnis: Luftdurchlässigkeit – EN 12207



Klasse 2

ift Rosenheim
21. Mai 2008

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Grundlagen

EN 14351-1 : 2006-03, Fenster und Außentüren – Produktnorm

Prüfnormen:
EN 1026 : 2000-06
EN 1027 : 2000-06
EN 12211 : 2000-06

Entspricht den nationalen Fassungen DIN EN.

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der obengenannten Eigenschaften für Türen.

Gültigkeit

Die Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion, insbesondere Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 20 Seiten

1 Gegenstand
2 Durchführung
3 Einzelergebnisse

Anlage 1 (5 Seiten)

PTE Rosenheim GmbH
ift Zentrum – Türen Tore Sicherheit
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 – 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.pte-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14822
Sparkasse Rosenheim
Kto. 500 435 805
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18
DAP-PL0808.99