Nachweis
Dauerfunktionstüchtigkeit
Bedienkräfte
Mechanische Beanspruchung
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen
Prüfbericht 201 32431-1/3

Auftraggeber	**Hörmann KG Eckelhausen** In der Bruchwiese 2 66625 Nohfelden
Produkt	Außentür, einflügelig
Bezeichnung	TC 80
Außenmaß (B x H)	1300 mm x 2500 mm
Material	Rahmen- sowie Flügel aus Aluminium-Verbundprofilen
Belastungsseite	Schließseite / Schließfläche und Öffnungsseite / Öffnungsfläche nach DIN 107

Dauerfunktionstüchtigkeit – EN 12400



Klasse 5

Bedienungskräfte – EN 12217



Klasse 3 (im Neuzustand)
Klasse 3 (unter Klimaeinfluss Prüfklima d)
Klasse 0 (unter Klimaeinfluss Prüfklima e)

Mechanische Beanspruchung – EN 1192



Vertikale Belastung		3
Statische Verwindung	Klasse	3
Weicher Stoß	Klasse	3
Harter Stoß Flügel	Klasse	2
Harter Stoß Paneel 3 mm	Klasse	3
Harter Stoß Paneel 1,5 mm		1
Gesamtklassifizierung	**Klasse**	**1**

Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen – EN 14351-1



erfüllt

ift Rosenheim
27. April 2007

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Grundlagen
Prüfnormen:
EN 1191 : 2000-02
EN 12046–2 : 2000-02
EN 947 : 1998-12
EN 948 : 1999-08
EN 949 : 1998-12
EN 950 : 1999-08
EN 13049 : 2003-04

Darstellung



Verwendungshinweise
Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der oben genannten Eigenschaften für Türen nach EN 14351-1 : 2006-03.

Gültigkeit
Die Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion, insbesondere Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise
Es gilt das **ift**-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von **ift**-Prüfdokumentationen“. Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt
Der Nachweis umfasst insgesamt 38 Seiten
1 Gegenstand
2 Durchführung
3 Einzelergebnisse

Anlage 1 (2 Seiten)

PTE Rosenheim GmbH
ift Zentrum - Türe Tore Sicherheit
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Straße 7-9
D-83026 Rosenheim
Tel.+49 (0) 8031 / 261-25100
Fax+49 (0) 8031 / 261-25900
www.pte-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14822
Sparkasse Rosenheim
Kto. 500 435 805
BLZ 711 500 00

Anerkannte Prüfstelle nach
Landesbauordnung: BAY22