Nachweis

Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore – Betriebskräfte / sicheres Öffnen – Schließkantensicherung -

Prüfbericht
Nr. 16-002991-PR03
(PB-D01-03-de-02)

ROSENHEIM

Auftraggeber/ Prüfberichts-inhaber

Hörmann KG Antriebstechnik
Michaelisstr. 1
33803 Steinhagen
Deutschland

Sicherheitseinrichtungen[4] Produkt


Schließkantensicherung:	VL1-LE, VL2-LE, HLG, Doppel-HLG, Optosensoren LE, 8k2
Übertragungsart	Kabelgebunden (Wendelleitung) Funkübertragung (Bluetooth)

Anwendungsbereich

Tor Typ / -bauarten:	Industrie-Sectionaltore, Rolltore/-gitter
Antrieb Typ	WA 400/WA 400 FU, DD
Steuerung Typ:	A/B 445/460, B 460 FU, 445/460 R
Tormaße u.-gewichte:	laut Dokumentation
Gewichtsausgleich:	Sectionaltore-Torsionsfeder, Rolltore/-gitter-ohne
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C
Gebäudeabschluss:	außen / innen


Ergebnis

Betriebskräfte nach EN 12453 : 2000-11/2017-08



Anforderung erfüllt

Sicheres Öffnen nach EN 12604 : 2000-04



Anforderung erfüllt

ift Rosenheim
29.01.2018

Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauteilprüfung

Klaus Hein
Produktmanager
Geschäftsbereich Prüfung

Grundlagen *)

EN 13241:2016-09

Prüfung:
EN 12445: 2000–11
EN 12605:2000-04
EN 12453;2017-08

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Ersetzt Prüfbericht 16-002991-PR03 (PB-D01-03-de-01) vom 22.12.2017

Darstellung



Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können vom Hersteller als Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU verwendet werden. Die Festlegungen der geltenden Produktnorm sind zu beachten.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften und beschriebenen Probekörper. Eine Beurteilung der Konstruktion und Verarbeitungsqualität wurde nicht vorgenommen.

Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 19 Seiten
(inkl. 2 Anlagen).

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Kontakt
Tel. +49.8031.261-0
Fax +49.8031.261-290
www.ift-rosenheim.de

Prüfung und Kalibrierung – EN ISO/IEC 17025
Inspektion – EN ISO/IEC 17020
Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065
Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

ilac-MRA
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11349-01-00