Nachweis

Korrosionsbeständigkeit gemäß EN 1670 : 2007 + AC:2008

Prüfbericht
Nr. 15-000376-PR01
(PB-G03-03-de-01)

Auftraggeber
Hörmann KG Eckelhausen
In der Bruchwiese 2
66625 Nohfelden
Deutschland

Produkt
Türflügelabschnitte

Bezeichnung
ThermoSafe / ThermoCarbon

Besonderheiten
Die Schnittkanten von Deckblechen der Bauart ThermoSafe wurden sowohl ohne als auch mit Silikonbeschichtung gemäß EN 1670 : 2007 + AC : 2008 geprüft. Es wurden keine Korrosionserscheinungen festgestellt. Das Ergebnis kann ebenso auf die Schnittkanten der Bauart ThermoCarbon angewendet werden.

Ergebnis
Klassifizierung gemäß EN 1670 : 2007 + AC:2008

Klasse 5	ohne Beschichtung
Klasse 5	silikonbeschichtet

ift Rosenheim
21.08.2015

Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)
Produktingenieur
Bauteile

Florian Luge
Produktingenieur
Bauteile

Grundlagen
EN 1670 : 2007 + AC:2008

Prüfnormen:
ISO 9227 : 2012

Entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Darstellung



Verwendungshinweise
Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Korrosionsbeständigkeit nach
EN 1670 : 2007 + AC:2008

Gültigkeit
Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/ beschriebenen Probekörper. Die Klassifizierung gilt so lange das Produkt unverändert ist und die o.g. Grundlagen sich nicht geändert haben. Das Ergebnis kann unter Beachtung entsprechender Festlegungen der Produktnorm in Eigenverantwortung des Herstellers übertragen werden. Diese Prüfung/Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise
Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung mit ift-Prüfdokumentationen". Das Deckblatt mit Typenliste kann als Kurzfassung verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insgesamt 12 Seiten.

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Kontakt
Tel. +49.8031.261-0
Fax +49.8031.261-290
www.ift-rosenheim.de

Prüfung und Kalibrierung – EN ISO/IEC 17025
Inspektion – EN ISO/IEC 17020
Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065
Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11349-01-00