Nachweis

Widerstandsfähigkeit bei Windlast
Schlagregendichtheit
Luftdurchlässigkeit

Prüfbericht 201 32431-1/1

Auftraggeber	**Hörmann KG Eckelhausen** In der Bruchwiese 2 66625 Nohfelden
Produkt	Außentür, einflügelig
Bezeichnung	TC 80
Außenmaß (B x H)	1300 mm x 2500 mm
Material	Rahmen- sowie Flügel aus Aluminium-Verbundprofilen
Belastungsseite	Öffnungsseite / Öffnungsfläche nach DIN 107

Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210



Klasse C2

Schlagregendichtheit – EN 12208



Klasse 3A (im Neuzustand)

Luftdurchlässigkeit – EN 12207



Klasse 2
Klasse 0 (unter Klimaeinfluss)

ift Rosenheim
27. April 2007

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Grundlagen

Prüfnormen:
EN 1026 : 2000-06
EN 1027 : 2000-06
EN 12211 : 2000-06

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der oben genannten Eigenschaften für Türen nach EN 14351-1 : 2006-03.

Gültigkeit

Die Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion, insbesondere Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das **ift**-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von **ift**-Prüfdokumentationen“. Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 38 Seiten
1 Gegenstand
2 Durchführung
3 Einzelergebnisse

Anlage 1 (2 Seiten)

PTE Rosenheim GmbH
ift Zentrum - Türe Tore Sicherheit
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Straße 7-9
D-83026 Rosenheim
Tel.+49 (0) 8031 / 261-25100
Fax+49 (0) 8031 / 261-25900
www.pte-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14822
Sparkasse Rosenheim
Kto. 500 435 805
BLZ 711 500 00

Anerkannte Prüfstelle nach
Landesbauordnung: BAY22